



КНМ 66210061000201168778



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

620014 Свердловская область г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84,
8(343)346-10-96, oao-mchs@mail.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города
Муниципального образования «город Екатеринбург»

(наименование органа государственного пожарного надзора)

620049 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 8
8(343) 362-42-52, tond-ekaterinburg@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1553/1 от 19.10.2021г.**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 1553 от «04» октября 2021 г.
в период с «07» октября 2021 г. по «19» октября 2021 г.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
старшим инспектором ОНД и ПР (по Орджоникидзевскому району МО «г. Екатеринбург») ОНД и
ПР МО«г. Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области капитаном
внутренней службы Черевановым А.Ю.

органа государственного пожарного надзора)

проведено

плановое контрольное (надзорное) мероприятие

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующий МБДОУ детский
сад комбинированного вида №86 Тагирова Светлана Павловна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не содержатся в исправном	Правила противопожарного	01.06.2022	

	состоянии пожарные (протоколы №1,2,3)	наружные лестницы испытаний	режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479) пункт 17		
2.	Открывание дверей на наружные пожарные лестницы осуществляется не по направлению выхода из помещений		Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479) пункт 27д	01.06.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Ст. инспектор ОНД и ПР (по
Орджоникидзевскому
району «МО г. Екатеринбург») ОНД и ПР МО
«г. Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России
по

Свердловской области

капитан внутренней службы Череванов А.Ю.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного
надзора)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 630437D6E04D6E9FE36E9EA9956A9BA0B82C
Владелец: Череванов Александр Юрьевич
Действителен с 06.08.2021 по 06.11.2022

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575882

Владелец Тагирова Светлана Павловна

Действителен с 04.03.2021 по 04.03.2022